



## Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskydds- kontroll;

beslutade den 4 december 2003.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 3 kap. 2 och 10 §§  
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

### Inledande bestämmelser

**1 §** Denna författning innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilka intervall brandskyddskontrollen skall ske (kontrollfrister), samt vad kontrollen skall omfatta.

**2 §** I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

<i>Anläggning</i>	Fast förbränningsanordning och därtill hörande röckanal eller avgaskanal samt imkanal och de övriga byggnadsdelar som skall kontrolleras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.
<i>Avgaskanal</i>	Kanal för bortledning av avgaser från förbränningsanordning som eldas med gas samt till kanalen monterade delar, såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.
<i>Eldningsapparat</i>	Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till apparaten monterade delar, såsom fläkt, spjäll och övrig reglageutrustning.

<i>Imkanal</i>	Frånlufts kanal från utrymme för matlagning eller uppvärmning av mat i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar, såsom fläkt, avskiljare och spjäll.
<i>Lokaleldstad</i>	Eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis.
<i>Rökkanal</i>	Kanal för bortledning av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller flytande bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll.
<i>Tung eldningsolja</i>	Eldningsolja med kvalitetsbeteckning 3 eller högre.
<i>Värmecentral</i>	En särskild byggnad som innehåller en eller flera fasta förbränningsanordningar med tillhörande skorsten för produktion av värme eller kraft för exempelvis en större industrianläggning eller för flera byggnader inom område med flerbostadshus, militäranläggning eller sjukhusanläggning.

### **Rengöring (sotning)**

**3 §** Kravet på rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första stycket lagen om skydd mot olyckor skall gälla för

1. värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor,
2. köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder,
3. lokaleldstäder, och
4. imkanaler.

### **Brandskyddskontroll**

#### **Kontrollfrister**

**4 §** Anläggningar som avses i 3 § första stycket skall genomgå återkommande kontroll av brandskyddet med längst de intervall som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den senaste kontrollen genomfördes. Sådana fasta förbränningsanordningar som är avsedda för eldning uteslutande med gas och inte är anslutna till avgaskanal skall inte kontrolleras.

*Värme, - varmvatten, - varmlufts- och ångpannor*

**5 §** Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall kontrollfristen vara två år. Om eldning med sådana bränslen sker i mycket begränsad omfattning eller om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare skall kontrollfristen vara fyra år. Sker eldningen med annat bränsle skall kontrollfristen vara fyra år.

*Kökspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder*

**6 §** Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall kontrollfristen vara två år. Sker eldningen med annat bränsle skall kontrollfristen vara fyra år.

**7 §** Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus skall kontrollfristen vara åtta år.

*Lokaleldstäder*

**8 §** För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden finns skall kontrollfristen vara två år.

Om lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning skall kontrollfristen vara åtta år. Detsamma skall gälla för lokaleldstäder där eldning sker uteslutande med gas eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus.

*Imkanaler*

**9 §** För imkanaler skall kontrollfristen vara två år.

**Omfattning m.m.**

**10 §** Brandskyddskontrollen skall omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Hänsyn skall tas till hur brandskyddet påverkas av

1. sotbildning och beläggningar,
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
3. temperaturförhållanden,
4. tryckförhållanden och täthet, samt
5. drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

**11 §** Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av

kontrollen. Ägaren, och i förekommande fall nyttjanderättsinnehavaren, skall informeras om resultatet av kontrollen.

#### **Undantag i enskilda fall**

**12 §** En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock kontroll göras.

**13 §** Efter ansökan från en fastighetsägare eller från kommunen kan Statens räddningsverk förlänga fristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl föreligger. Till ansökan skall bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap. 11 § lagen om skydd mot olyckor.

#### **Behörighet**

**14 §** Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor är den som har avlagt teknikerexamen enligt 25 § räddningstjänstförordningen (1986:1107). Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser har genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

---

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.

Brandskyddskontroll enligt denna författning skall ha skett första gången

1. senast före utgången av 2006, om kontrollfristen för objektet är två år,
2. senast före utgången av år 2008, om kontrollfristen för objektet är fyra år,
3. senast före utgången av 2012, om kontrollfristen för objektet är åtta år.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Mette Lindahl Olsson  
(Räddningstjänstavdelningen)